

静風圧部品選定表 PFAV-P265DM-E(1)-F、PFAV-P265DME3-F 60Hz

標準仕様

電動機	モーターリ	ファンリ	Vベルト	51F設定値
1.5kW全閉外扇形	A可変24(出荷時PCφ116.7)	A280-20	A59	7. 8A (DM-E-F形) 6. 5A (DM-E1-F形、DME3-F形)


		モータ 1.5kW用 A1(A形1本掛け)レッドラベル			
No.	回転数 (rpm)	モーターリ		ファンリ	Vベルト
		形名	スライトピース 回転数	形名	
①	1596	標準	4	PAC-CT03SP(φ132)	49
②	1547	標準	1・1/2	PAC-CT04SP(φ150)	51
③	1505	標準	2・1/4	PAC-CT04SP(φ150)	51
④	1462	標準	3	PAC-CT04SP(φ150)	51
⑤	1419	標準	3・3/4	PAC-CT04SP(φ150)	51
⑥	1376	標準	4・1/2	PAC-CT04SP(φ150)	51
⑦	1337	標準	1/2	PAC-CT05SP(φ180)	53
⑧	1302	標準	1・1/4	PAC-CT05SP(φ180)	53
⑨	1254	標準	2・1/4	PAC-CT05SP(φ180)	53
⑩	1218	標準	3	PAC-CT05SP(φ180)	53
⑪	1182	標準	3・3/4	PAC-CT05SP(φ180)	53
⑫	1135	標準	4・3/4	PAC-CT05SP(φ180)	53
⑬	1094	標準	0	PAC-CT06SP(φ224)	56
⑭	1055	標準	1	PAC-CT06SP(φ224)	56
⑮	1017	標準	2	PAC-CT06SP(φ224)	56
⑯	979	標準	3	PAC-CT06SP(φ224)	56
⑰	941	標準	4	PAC-CT06SP(φ224)	56
⑱	912	標準	4・3/4	PAC-CT06SP(φ224)	56
⑲	877	標準	3	PAC-CT07SP(φ250)	58
⑳	825	標準	4・1/2	PAC-CT07SP(φ250)	58
㉑	783	標準	3	標準(φ280)	59
㉒	753	標準	2・1/4	標準(φ280)	59
㉓	729	標準	4・3/4	標準(φ280)	59

注1. Vベルトは上表に示すサイズ[°]の別売部品を手配してください。

Vベルト別売形名一覧表 ※形名は「PAC-CJ**VB」で、**部を下表の形名欄に示します。

サイズ	44	45	46	47	49	50	51	52	53	54	55	56	58	59
形名	14	15	16	17	49	50	51	52	53	54	55	56	58	59

- 標準仕様は機内抵抗55Pa、機外静圧90Pa、風量35m³/minです。
- 機内抵抗はフィルドゥンフィルタ、温水・蒸気ヒータなど別売部品を組込んだ場合に変わりますので補正が必要です。該当する部品の圧損線図を参照の上、補正をしてください。

 三菱電機株式会社	静風圧部品選定表	仕様書番号	WYN B0-8992	副番	B
--	----------	-------	-------------	----	---