


騒音のオクターブ分析 (NC曲線による評価)


運転状態：標準条件 (JIS条件)

測定位置：正面 1m×高さ 1m

測定場所：無響音室



	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性 (dB)
50Hz	72.0	65.0	62.0	57.0	54.0	50.0	45.0	36.0	60
60Hz	72.0	65.0	62.0	57.0	54.0	50.0	45.0	36.0	60



・オクターブバンド中心周波数Hz

PFV-P1600DM-E(1)-F 標準

パッケージエアコン騒音分析成績書<50/60Hz>

三菱電機株式会社	騒音特性	作成日	11-06-24	仕様書番号	WYN B0-8929	副番	A
----------	------	-----	----------	-------	-------------	----	---