

霜取補正係数

適用機種: PFHV-P·(V)DMJ1(-F)

P1400形

室外吸込空気湿球温度 < >	6	4	2	1	0	-2	-4	-6	-8	-10	-20
霜取補正係数	1.00	0.94	0.87	0.83	0.87	0.88	0.90	0.90	0.93	0.93	0.93

P1600形

室外吸込空気湿球温度 < >	6	4	2	1	0	-2	-4	-6	-8	-10	-20
霜取補正係数	1.00	0.98	0.89	0.87	0.89	0.90	0.92	0.95	0.95	0.95	0.95

P1600-F形

室外吸込空気湿球温度 < >	6	3	2	1	0	-2	-4	-6	-8	-10	-20
霜取補正係数	1.00	1.00	0.87	0.83	0.87	0.88	0.90	0.90	0.93	0.93	0.93