

取付可能部品表

標準用

| 室内ユニット形名 | | PFAV-P80DMJ1 | PFAV-P140DMJ1 | PFAV-P224DMJ1 | PFAV-P280DMJ1 | PFAV-P450DMJ1 | PFAV-P560DMJ1 |
|----------|---------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 加熱器 | 蒸気・温水ヒーター ※7 | PAC-CA31XH | | PAC-CA33XH | | PAC-CA35XH | |
| | 補助電気ヒーター | PAC-CA11EH | | PAC-CA13EH | | PAC-CA15EH | |
| | 冷房再加熱用蒸気温水ヒーター ※4 | PAC-CA31XH | | PAC-CA33XH | | PAC-CA35XH | |
| | 冷房再加熱用電気ヒーター ※4,※8 | PAC-CA21EH | PAC-CA22EH | PAC-CA23EH | PAC-CA24EH | PAC-CA25EH | PAC-CA26EH |
| 加湿器 | ペーパーパン | PAC-CB11VP | | PAC-CB13VP | | PAC-CB15VP | |
| | 蒸気スプレー ※5 | PAC-CB01SS | | PAC-CB03SS | | PAC-CB05SS | |
| | 水スプレー(ヘッダー1本) ※5 | 受注対応 | 受注対応 | 受注対応 | 受注対応 | 受注対応 | 受注対応 |
| | 水スプレー(ヘッダー2本) ※5 | 受注対応 | 受注対応 | 受注対応 | 受注対応 | 受注対応 | 受注対応 |
| | 高圧スプレー ※5 | - | - | - | - | - | - |
| 風路部品 | プレナムチャンバー | PAC-CD01PL | | PAC-CD03PL | | PAC-CD05PL | |
| | 吸込ダクトフランジ | PAC-CE01DF | | PAC-CE03DF | | PAC-CE05DF | |
| | 外気取入フランジ | PAC-CG73GF | | | | | |
| | 吹出ダクト用相フランジ | PAC-CB21ATF | | PAC-CB22ATF | | PAC-CB24ATF | |
| | 高静圧モーター ※1 | - | - | PAC-CW53MR | | PAC-CW55MR ※3 | |
| | 高静圧モーター変更キット ※1 | - | - | - | - | - | - |
| エアフィルター | フィレドフィルター(PS400) | PAC-CG01FF | | PAC-CG03FF | | PAC-CG05FF | |
| | フィレドフィルター(PS600) | - | | - | | - | |
| | 予備フィルター | PAC-CG11YF | | PAC-CG13YF | | PAC-CG15YF | |
| | 高性能フィルター(捕集率90%) ※9 | PAC-CG21HAF | | PAC-CG23HAF | | PAC-CG25HAF | |
| | 中性能フィルター(捕集率65%) ※10 | PAC-CG31MAF | | PAC-CG33MAF | | PAC-CG35MAF | |
| | 中・高性能フィルターボックス | PAC-CH91TB | | PAC-CH93TB | | PAC-CH95TB | |
| | HEPAフィルター | PAC-CG41CAF | | PAC-CG43CAF | | PAC-CG45CAF | |
| | HEPAフィルター用ボックス | PAC-CG51CLB | | PAC-CG53CLB | | PAC-CG55CLB | |
| | HEPAフィルター用吹出しダクトフランジ | PAC-CD11CLD | | PAC-CD13CLD | | PAC-CD15CLD | |
| | フィルターユニット(使い捨て型オイルフィルター用) | PAC-CG71UTB | | PAC-CG73UTB | | PAC-CG75UTB | |
| | フィルターユニット(再生型オイルフィルター用) | PAC-CG61UTB | | PAC-CG63UTB | | PAC-CG65UTB | |
| | オイルフィルター(ろ材交換用5枚入り) | PAC-CG81UF | | PAC-CG83UF | | PAC-CG85UF | |
| | エリミネーター(ピニロック) | - | - | - | - | - | - |
| | エリミネーター(SUS) | - | - | - | - | - | - |
| 電気部品 | 設備パッケージエアコン用 MASMARTリモコン | - | | PAR-35MA-SE | | - | |
| | サーミスター取付位置変更部品 | - | | PAC-SE40TS-W | | - | |
| | M制御遠方表示キット | - | | PAC-CG92HK | | - | |
| | 遠方操作キット ※6 | - | | PAC-CG93SK | | - | |
| | 霜取運転出力コネクタ | - | | PAC-CB26DC | | - | |
| その他 | 木台 | PAC-CH01MD | | PAC-CH03MD | | PAC-CH05MD | |
| | 更新用架台 | PAC-CH11KD | | PAC-CH13KD | | PAC-CH15KD | |
| | リモコンカバー | - | | PAC-CB27RCC | | - | |
| | 後吸込み口ガード | - | - | PAC-CK03UG | | PAC-CK05UG | |

| 室内ユニット形名 | | PFAV-P670DMJ1 | PFAV-P800DMJ1 | PFAV-P1120DMJ1 | PFAV-P1400DMJ1 | PFAV-P1600DMJ1 |
|---------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 加熱器 | 蒸気・温水ヒーター ※7 | PAC-CA37XH | | PAC-CA38XH | | 受注対応 |
| | 補助電気ヒーター | - | | PAC-CA17EH | | 受注対応 |
| | 冷房再加熱用蒸気温水ヒーター ※4 | PAC-CA37XH | | PAC-CA38XH | | 受注対応 |
| | 冷房再加熱用電気ヒーター | - | - | - | - | - |
| 加湿器 | ペーパーパン ※5 | PAC-CB17VP(8kW),PAC-CB18VP(12kW) | | - | | 受注対応 |
| | 蒸気スプレー ※5 | PAC-CB07SS ※2 | | - | | 受注対応 ※2 |
| | 水スプレー(ヘッダー1本) ※5 | 受注対応 ※2 | 受注対応 ※2 | 受注対応 ※2 | 受注対応 ※2 | 受注対応 ※2 |
| | 水スプレー(ヘッダー2本) ※5 | - | - | - | - | - |
| | 高圧スプレー ※5 | 受注対応 ※2 | 受注対応 ※2 | 受注対応 ※2 | 受注対応 ※2 | 受注対応 ※2 |
| 風路部品 | プレナムチャンバー | PAC-CD07PL | | - | | - |
| | 吸込ダクトフランジ | - | - | - | - | - |
| | 外気取入フランジ | - | - | - | - | - |
| | 吹出ダクト用相フランジ | - | - | - | - | - |
| | 高静圧モーター ※1 | PAC-CW57MR | | 受注対応 | 受注対応 | - |
| | 高静圧モーター変更キット ※1 | PAC-CW67MBF | | - | - | - |
| エアフィルター | フィレドフィルター(PS400) | PAC-CG07FF | | - | | 受注対応 |
| | フィレドフィルター(PS600) | - | | - | | 受注対応 |
| | 予備フィルター | PAC-CG17YF | | - | | 受注対応 |
| | 高性能フィルター(捕集率90%) ※9 | - | - | - | - | - |
| | 中性能フィルター(捕集率65%) ※10 | - | - | - | - | - |
| | 中・高性能フィルターボックス | - | - | - | - | - |
| | HEPAフィルター | - | - | - | - | - |
| | HEPAフィルター用ボックス | - | - | - | - | - |
| | HEPAフィルター用吹出しダクトフランジ | - | - | - | - | - |
| | フィルターユニット(使い捨て型オイルフィルター用) | - | - | - | - | - |
| | フィルターユニット(再生型オイルフィルター用) | - | - | - | - | - |
| オイルフィルター(ろ材交換用5枚入り) | - | - | - | - | - | |
| エリミネーター(ピニロック) | PAC-CC07EN | | - | | 受注対応 | |
| エリミネーター(SUS) | PAC-CC17EN | | - | | 受注対応 | |
| 電気部品 | 設備パッケージエアコン用 MASMARTリモコン | - | | PAR-35MA-SE | | - |
| | サーミスター取付位置変更部品 | - | | PAC-SE40TS-W | | - |
| | M制御遠方表示キット | - | | PAC-CG92HK | | - |
| | 遠方操作キット ※6 | - | | PAC-CG93SK | | - |
| | 霜取運転出力コネクタ | - | | PAC-CB26DC | | - |
| その他 | 木台 | - | - | - | - | - |
| | 更新用架台 | PAC-CH17KD | | PAC-CH20KD | | - |
| | リモコンカバー | - | | PAC-CB27RCC | | - |
| | 後吸込み口ガード | - | - | - | - | - |

※1 高静圧モーター使用時は、必ず高静圧モーター変更キットも手配ください。

※2 エリミネータとの併用が必要です。

※3 1台につき2個手配が必要です。

※4 年間冷房設定(室内基板のSW 1-8 ON)にて使用してください。

※5 冷房運転での加湿はできません。

※6 遠方操作キット組込時は、M制御遠方表示キット(制御基板毎)の同時組込が必要です。

※7 ヒートポンプ暖房または蒸気・温水による暖房を同時にすることはできません。

※8 冷房再加熱用電気ヒーターを使用する場合は、M制御遠方表示キットの手配も必要となります。

※9 JIS B 9908:2011粒子捕集率(粒径別) 0.7μm:90%、0.4μm:85%(比色法90%相当)。

※10 JIS B 9908:2011粒子捕集率(粒径別) 0.7μm:65%、0.4μm:60%(比色法65%相当)。

| | | | | | | |
|----------|-----|-----------|-------|-------------|----|---|
| 三菱電機株式会社 | 作成日 | 2016/9/21 | 仕様書番号 | WYN B1-2329 | 副番 | B |
|----------|-----|-----------|-------|-------------|----|---|