

耐震強度計算書(アンカーボルト)

1. 機種 = 設備インバーターエアコン 標準タイプ 室内ユニット

2. 形名 = PFAV-P140DMJ1

3. 機器諸元(図1参照)

(1)機器質量(運転質量)	W =	123	kg
(2)アンカーボルト			
①総本数	N =	4	本
②サイズ・形状	= M	8	形
③1本当たりの軸断面積(呼径による断面積)	A =	50	mm ² = 50×10 ⁻⁶ m ²
④機器転倒を考えた場合の引張りを受ける片側のアンカーボルトの総本数	Nt =	2	本
(3)据付面より機器重心までの高さ	Hg =	932	mm = 0.932 m
(4)検討する方向からみたボルトスパン	L =	300	mm = 0.3 m
(5)検討する方向からみたボルト中心から機器重心までの距離	Lg =	122	mm (Lg ≤ L/2) = 0.122 m

4. 検討計算(各項の小数点以下2桁目を四捨五入して算出)

(1)設計用水平震度	Kh =	2.0	
(2)設計用鉛直震度	Kv = Kh/2 =	1.0	
(3)設計用水平地震力	Fh = Kh・W・9.8 =	2410.8	N
(4)設計用鉛直地震力	Fv = Kv・W・9.8 =	1205.4	N
(5)アンカーボルトの引抜力	$R_b = \frac{F_h \cdot H_g - (W \cdot 9.8 - F_v) \cdot L_g}{L \cdot N_t}$	=	3744.8 N
(6)アンカーボルトのせん断力	Q = Fh/N =	602.7	N
(7)アンカーボルトに生ずる応力度			
①引張応力度	$\sigma = R_b/A =$	74.9	MPa < ft = 176MPa
②せん断応力度	$\tau = Q/A =$	12.1	MPa < fs = 101MPa
③引張とせん断を同時に受ける場合	$fts' = 1.4ft - 1.6\tau =$	227.1	MPa
ただし、fts' ≤ ftのときfts=fts', fts' > ftのときfts=ftであるので	fts =	176.0	MPa
	$\sigma =$	74.9	MPa < fts = 176.0 MPa
(8)アンカーボルトの施工法			
①アンカーボルトの施工法	=	埋込み式J形アンカー	
②コンクリートの厚さ	=	120	mm = 0.12 m
③ボルトの埋込長さ	=	92	mm = 0.092 m
④許容引抜加重	Ta =	8820	N > Rb = 3744.8 N

以上の計算結果よりアンカーボルトは十分なる強度を有する。

*ボルトの許容応力度は、『建築設備耐震設計・施工指針2014年度版』による。

本計算書はアンカーボルトについての強度計算書であり、製品の耐震強度を保証するものではありません。

図1

