

## 霜取補正係数

●PFHV-RP224(V)DMJ, PFHV-RP280(V)DMJ, PFHV-RP450(V)DMJ, PFHV-RP560(V)DMJ

室外吸込空気湿球温度<°C>	6	4	2	1	0	-2	-4	-6	-8	-10	-20
霜取補正係数	1.00	0.95	0.84	0.83	0.83	0.87	0.90	0.95	0.95	0.95	0.95