

霜取補正係数

●PFHV-HP224DMJ, PFHV-HP280DMJ, PFHV-HP450DMJ, PFHV-HP560DMJ

室外吸込空気湿球温度<°C>	6	4	2	1	0	-2	-4	-6	-8	-10	-20
霜取補正係数	1.00	0.95	0.85	0.85	0.85	0.87	0.87	0.87	0.87	0.92	0.95