

## 霜取補正係数

適用機種:PCHV-P140DM-E2

室外吸込空気湿球温度<°C>	6	4	2	1	0	-2	-4	-6	-8	-10	-20
霜取補正係数	1.00	0.98	0.93	0.92	0.92	0.93	0.94	0.95	0.95	0.95	0.95