


# 騒音分析表

GE-P1080MG6

区分	参考	
測定場所	無響音室	
仕様(測定位置等)	電源: 200V(50Hz) 機外静圧: 210Pa	

条件	記号	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性計算
50Hz	—◇—	50.0	54.5	40.5	34.5	31.5	28.0	23.5	20.0	41



三菱電機株式会社	作成日	18-9-25	仕様書番号	WYNB1-4003	副番	-
----------	-----	---------	-------	------------	----	---