




騒音分析成績表

PUHY-EP280(S)DMG6(-BS,-BSG)

測定場所: 無響音室
計器: B&K



	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性	
標準	50/60Hz	68.5	65.0	58.5	56.5	51.0	47.0	42.0	37.5	58.0 (dB)
低騒音	50/60Hz	56.5	56.0	48.0	43.0	42.0	33.0	27.0	30.5	47.0 (dB)



三菱電機株式会社	作成日	18-12-27	仕様書番号	WYN B1-4328	副番	*
----------	-----	----------	-------	-------------	----	---