



騒音分析成績表

測定場所:無響音室
計器:B&K



		63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性
標準	50/60Hz	77.5	69.0	61.5	57.5	52.0	49.0	44.0	37.5	60.5 (dB)
低騒音	50/60Hz	61.0	59.5	51.0	47.0	43.0	37.0	34.5	30.5	50.0 (dB)



三菱電機株式会社	作成日	19-01-10	仕様書番号	WYN B1-4329	副番	*
----------	-----	----------	-------	-------------	----	---