



騒音分析成績表

PUHY-EP500SDMG6(-BS,-BSG)

測定場所: 無響音室
計器: B&K



		63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性	
標準	50/60Hz	72.0	67.5	61.5	58.5	54.0	48.5	44.5	39.5	60.5	(dB)
低騒音	50/60Hz	60.0	59.0	51.0	46.0	45.0	36.5	30.5	33.5	50.0	(dB)



三菱電機株式会社	作成日	19-01-10	仕様書番号	WYN B1-4332	副番	*
----------	-----	----------	-------	-------------	----	---