

騒音分析成績表

●MDU-P160B

(測定ポイント：吹出前 1m、高さ 1.5m)

風量	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A 特性
冷房	56.0	58.5	55.1	49.2	46.7	45.1	38.6	32.0	53

