

騒音分析成績表

●MDU-P50B, MDU-P63B

(測定ポイント：吹出前 1m、高さ 1.5m)

風量	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A 特性
冷房	48.5	44.6	43.1	40.2	39.6	36.5	29.6	26.4	44

