

騒音分析成績表

●MDU-P90B

(測定ポイント：吹出前 1m、高さ 1.5m)

風量	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A 特性
冷房	45.9	48.2	50.7	42.2	39.8	35.5	28.6	24.0	46

