


騒音分析表

GE-P2100MG7

区分	参考	
測定場所	無響音室	
仕様(測定位置等)	電源: 200V(60Hz) 機外静圧: 200Pa	

条件	記号	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性計算
60Hz	—◇—	60.0	54.5	47.0	43.0	35.5	30.5	27.0	27.0	45



三菱電機株式会社	作成日	2020/05/14	仕様書番号	WYNB1-4847	副番	-
----------	-----	------------	-------	------------	----	---