


騒音分析表

PLFY-P71,80CLMG7

区分	参考	
測定場所	無響音室	
仕様(測定位置等)	電源:200V(50/60Hz)	

条件	記号	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性計算
強ノッチ	—◇—	44.3	48.3	43.7	40.2	34.5	31.8	28.2	19.9	42.0
弱ノッチ	—□—	42.8	46.8	41.0	37.5	30.9	27.4	24.7	16.8	39.0



三菱電機株式会社	作成日	2020/05/14	仕様書番号	WYNB1-4859	副番	-
----------	-----	------------	-------	------------	----	---