

騒音分析成績表(PWL)

PCAV-P224DME3

測定場所: 無響音室
計 器: B&K

63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性
73.0	70.5	65.5	66.5	64.5	60.0	56.5	47.0	69.0

 (dB)