

# 騒音分析成績表(PWL)

PCAV-P280DME3

測定場所: 無響音室  
計 器: B&K

63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性
74.0	73.5	69.0	69.0	67.5	63.5	60.0	50.5	72.0

 (dB)