



騒音分析成績表

測定場所:無響音室
計 器:B&K



		63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性	
標準	50/60Hz	77.5	69.0	61.5	57.5	52.0	49.0	44.0	37.5	60.5	(dB)
低騒音	50/60Hz	61.0	59.5	51.0	47.0	43.0	37.0	34.5	30.5	50.0	(dB)



三菱電機株式会社	作成日	20-06-04	仕様書番号	WYNB1-5247	副番	*
----------	-----	----------	-------	------------	----	---