



### 騒音分析成績表

測定場所:無響音室  
計器:B&K



		63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性
標準	50/60Hz	82.5	74.0	67.0	62.5	57.0	53.5	49.0	42.5	65.5 (dB)
低騒音	50/60Hz	70.0	65.5	56.0	52.0	48.5	46.5	41.0	35.0	56.0 (dB)



三菱電機株式会社	作成日	20-06-04	仕様書番号	WYNB1-5261	副番	*
----------	-----	----------	-------	------------	----	---