


暖房配管長補正線図(室内外高低差含む)
適用機種:PCHV-P・DME3

●P140形



[配管相当長の求め方]

・P140形

相当長 = (室内ユニットまでの配管実長) + (0.30 × 配管途中のベンド数) m