

# 耐震強度検討書(アンカーボルト, 設計用水平震度Kh=1.0)

1. 機種 = ビルトイン形室内ユニット  
 2. 形名 = PD-RP63・71・80GA17形

### 3. 機器諸元 (図1参照)

(1) 機器質量 (運転質量)  $W =$  33 kg  
 (2) アンカーボルト  
     ① 総本数  $N =$  4 本  
     ② サイズ・形状  $M =$  10 形  
     ③ 1本当たりの軸断面積 (呼径による断面積)  $A =$  78 mm<sup>2</sup> = 78×10<sup>-6</sup> m<sup>2</sup>  
     ④ 機器転倒を考えた場合の引張りを受ける片側のアンカーボルトの総本数  $N_t =$  2 本  
 (3) 据付面より機器重心までの高さ  $H_g =$  140 mm = 0.14 m  
 (4) 検討する方向からみたボルトスパン  $L =$  643 mm = 0.643 m  
 (5) 検討する方向からみたボルト中心から機器重心までの距離  $L_g =$  290 mm ( $L_g \leq L/2$ ) = 0.29 m

### 4. 検討計算 (各項の小数点以下2桁目を四捨五入して算出)

(1) 設計用水平震度  $K_h =$  1.0  
 (2) 設計用鉛直震度  $K_v = K_h / 2 =$  0.5  
 (3) 設計用水平地震力  $F_h = K_h \cdot W \cdot 9.8 =$  323.4 N  
 (4) 設計用鉛直地震力  $F_v = K_v \cdot W \cdot 9.8 =$  161.7 N  
 (5) アンカーボルトの引抜き力  $R_b = \frac{F_h \cdot H_g + (W \cdot 9.8 + F_v) \cdot (L - L_g)}{L \cdot N_t} =$  168.4 N  
 (6) アンカーボルトのせん断力  $Q = F_h / N =$  80.9 N  
 (7) アンカーボルトに生ずる応力度  
     ① 引張応力度  $\sigma = R_b / A =$  2.2 MPa <  $f_t = 176.4$  MPa  
     ② せん断応力度  $\tau = Q / A =$  1.0 MPa <  $f_s = 132.3$  MPa  
     ③ 引張とせん断を同時に受ける場合  $f_{ts} = 1.4 f_t - 1.6 \tau =$  245.3 MPa  
      $\sigma =$  2.2 MPa <  $f_{ts} =$  245.3 MPa

### (8) アンカーボルトの施工法

① アンカーボルトの施工法 = 埋込式L形アンカー  
 ② コンクリートの厚さ = 150 mm = 0.15 m  
 ③ ボルトの埋込長さ = 110 mm = 0.11 m  
 ④ 許容引抜加重  $T_a =$  3528 N >  $R_b =$  168.4 N

以上の検討結果よりアンカーボルトは十分な強度を有する。  
 本検討書はアンカーボルトについての強度検討書であり、製品の耐震強度を保証するものではありません。




図1

|          |     |            |       |            |    |   |
|----------|-----|------------|-------|------------|----|---|
| 三菱電機株式会社 | 作成日 | 2021/02/01 | 仕様書番号 | WYNB1-5614 | 副番 | - |
|----------|-----|------------|-------|------------|----|---|

# 耐震強度検討書(アンカーボルト, 設計用水平震度Kh=2.0)

1. 機種 = ビルトイン形室内ユニット  
 2. 形名 = PD-RP63・71・80GA17形

3. 機器諸元 (図1参照)

(1) 機器質量 (運転質量)  $W =$  33 kg  
 (2) アンカーボルト  
     ① 総本数  $N =$  4 本  
     ② サイズ・形状  $M =$  10 形  
     ③ 1本当たりの軸断面積 (呼径による断面積)  $A =$  78 mm<sup>2</sup> = 78×10<sup>-6</sup> m<sup>2</sup>  
     ④ 機器転倒を考えた場合の引張りを受ける片側のアンカーボルトの総本数  $N_t =$  2 本  
 (3) 据付面より機器重心までの高さ  $H_g =$  140 mm = 0.14 m  
 (4) 検討する方向からみたボルトスパン  $L =$  643 mm = 0.643 m  
 (5) 検討する方向からみたボルト中心から機器重心までの距離  $L_g =$  290 mm ( $L_g \leq L/2$ ) = 0.29 m

4. 検討計算 (各項の小数点以下2桁目を四捨五入して算出)

(1) 設計用水平震度  $K_h =$  2.0  
 (2) 設計用鉛直震度  $K_v = K_h / 2 =$  1.0  
 (3) 設計用水平地震力  $F_h = K_h \cdot W \cdot 9.8 =$  646.8 N  
 (4) 設計用鉛直地震力  $F_v = K_v \cdot W \cdot 9.8 =$  323.4 N  
 (5) アンカーボルトの引抜き力  $R_b = \frac{F_h \cdot H_g + (W \cdot 9.8 + F_v) \cdot (L - L_g)}{L \cdot N_t} =$  248.0 N  
 (6) アンカーボルトのせん断力  $Q = F_h / N =$  161.7 N  
 (7) アンカーボルトに生ずる応力度  
     ① 引張応力度  $\sigma = R_b / A =$  3.2 MPa <  $f_t = 176.4$  MPa  
     ② せん断応力度  $\tau = Q / A =$  2.1 MPa <  $f_s = 132.3$  MPa  
     ③ 引張とせん断を同時に受ける場合  $f_{ts} = 1.4 f_t - 1.6 \tau =$  243.6 MPa  
      $\sigma =$  3.2 MPa <  $f_{ts} =$  243.6 MPa

(8) アンカーボルトの施工法

① アンカーボルトの施工法 = 埋込式L形アンカー  
 ② コンクリートの厚さ = 150 mm = 0.15 m  
 ③ ボルトの埋込長さ = 110 mm = 0.11 m  
 ④ 許容引抜加重  $T_a =$  3528 N >  $R_b =$  248.0 N

以上の検討結果よりアンカーボルトは十分な強度を有する。  
 本検討書はアンカーボルトについての強度検討書であり、製品の耐震強度を保証するものではありません。




図1

|          |     |            |       |            |    |   |
|----------|-----|------------|-------|------------|----|---|
| 三菱電機株式会社 | 作成日 | 2021/02/01 | 仕様書番号 | WYNB1-5615 | 副番 | - |
|----------|-----|------------|-------|------------|----|---|