

# 耐震強度計算書（アンカーボルト，設計用水平震度Kh=1.0）

1. 機種 = 天井カセット形2方向吹出し室内ユニット（標準塗装パネル組込み、別売部品組込みなし）

2. 形名 = PL-RP50・56・63・71・80LA18形

## 3. 機器諸元（図1参照）

- (1) 機器質量（運転質量）  $W = 34$  kg
- (2) アンカーボルト
  - ① 総本数  $N = 4$  本
  - ② サイズ・形状  $= M 10$  形
  - ③ 1本当たりの軸断面積（呼径による断面積）  $A = 78$  mm<sup>2</sup> =  $78 \times 10^{-6}$  m<sup>2</sup>
  - ④ 機器転倒を考えた場合の引張りを受ける片側のアンカーボルトの総本数  $N_t = 2$  本
- (3) 据付面より機器重心までの高さ  $H_g = 172$  mm =  $0.172$  m
- (4) 検討する方向から見たボルトスパン  $L = 574$  mm =  $0.574$  m
- (5) 検討する方向から見たボルト中心から機器重心までの距離  $L_g = 287$  mm ( $L_g \leq L/2$ ) =  $0.287$  m


## 4. 検討計算（各項の小数点以下2桁目を四捨五入して算出）

- (1) 設計用水平震度  $K_h = 1.0$
  - (2) 設計用鉛直震度  $K_v = K_h/2 = 0.5$
  - (3) 設計用水平地震力  $F_h = K_h \cdot W \cdot 9.8 = 333.2$  N
  - (4) 設計用鉛直地震力  $F_v = K_v \cdot W \cdot 9.8 = 166.6$  N
  - (5) アンカーボルトの引抜力  $R_b = \frac{F_h \cdot H_g + (W \cdot 9.8 + F_v) \cdot (L - L_g)}{L \cdot N_t} = 174.9$  N
  - (6) アンカーボルトのせん断力  $Q = F_h/N = 83.3$  N
  - (7) アンカーボルトに生ずる応力度
    - ① 引張応力度  $\sigma = R_b/A = 2.2$  MPa <  $F_t = 176$  MPa (SS400の場合)
    - ② せん断応力度  $\tau = Q/A = 1.1$  MPa <  $F_s = 101$  MPa (SS400の場合)
    - ③ 引張とせん断を同時に受ける場合  $f_{ts}' = 1.4f_t - 1.6\tau = 244.6$  MPa
    - ④ ただし、 $f_{ts}' \leq f_t$  のとき  $f_{ts} = f_{ts}'$ 、 $f_{ts}' > f_t$  のとき  $f_{ts} = f_t$  であるので  $f_{ts} = 176.0$  MPa
- $\sigma = 2.2$  MPa <  $f_{ts} = 176.0$  MPa

## (8) アンカーボルトの施工法

- ① アンカーボルトの施工法 = 埋込式L形アンカー
- ② コンクリートの厚さ =  $150$  mm =  $0.15$  m
- ③ ボルトの埋込長さ =  $110$  mm =  $0.11$  m
- ④ 許容引抜加重  $T_a = 5500$  N >  $R_b = 174.9$  N

以上の検討検討書より、アンカーボルトは十分な強度を有する。  
 ※ボルトの許容応力度は、『建築設備耐震設計・施工指針2014年度版』による。  
 本検討書はアンカーボルトについての強度検討書であり、製品の耐震強度を保証するものではありません。



三菱電機株式会社	作成日	2022/8/17	仕様書番号	WYNB1-6129	副番	-
----------	-----	-----------	-------	------------	----	---

# 耐震強度計算書（アンカーボルト，設計用水平震度Kh=2.0）

1. 機種 = 天井カセット形2方向吹出し室内ユニット（標準塗装パネル組込み、別売部品組込みなし）

2. 形名 = PL-RP50・56・63・71・80LA18形

## 3. 機器諸元（図1参照）

- (1) 機器質量（運転質量） W = 34 kg
- (2) アンカーボルト
  - ① 総本数 N = 4 本
  - ② サイズ・形状 = M 10 形
  - ③ 1本当たりの軸断面積（呼径による断面積） A = 78 mm<sup>2</sup> = 78 × 10<sup>-6</sup> m<sup>2</sup>
  - ④ 機器転倒を考えた場合の引張りを受ける片側のアンカーボルトの総本数 Nt = 2 本
- (3) 据付面より機器重心までの高さ Hg = 172 mm = 0.172 m
- (4) 検討する方向から見たボルトスパン L = 574 mm = 0.574 m
- (5) 検討する方向から見たボルト中心から機器重心までの距離 Lg = 287 mm (Lg ≤ L/2) = 0.287 m


## 4. 検討計算（各項の小数点以下2桁目を四捨五入して算出）

- (1) 設計用水平震度 Kh = 2.0
- (2) 設計用鉛直震度 Kv = Kh/2 = 1.0
- (3) 設計用水平地震力 Fh = Kh・W・9.8 = 666.4 N
- (4) 設計用鉛直地震力 Fv = Kv・W・9.8 = 333.2 N
- (5) アンカーボルトの引抜力  $Rb = \frac{Fh \cdot Hg + (W \cdot 9.8 + Fv) \cdot (L - Lg)}{L \cdot Nt} = 266.4$  N
- (6) アンカーボルトのせん断力 Q = Fh/N = 166.6 N
- (7) アンカーボルトに生ずる応力度
  - ① 引張応力度  $\sigma = Rb/A = 3.4$  MPa < Ft = 176 MPa (SS400の場合)
  - ② せん断応力度  $\tau = Q/A = 2.1$  MPa < Fs = 101 MPa (SS400の場合)
  - ③ 引張とせん断を同時に受ける場合  $fts' = 1.4ft - 1.6\tau = 243.0$  MPa
  - ④ ただし、fts' ≤ ftのときfts=fts'、fts' > ftのときfts=ftであるので  
 $\sigma = 3.4$  MPa < fts = 176.0 MPa

## (8) アンカーボルトの施工法

- ① アンカーボルトの施工法 = 埋込式L形アンカー
- ② コンクリートの厚さ = 150 mm = 0.15 m
- ③ ボルトの埋込長さ = 110 mm = 0.11 m
- ④ 許容引抜加重 Ta = 5500 N > Rb = 266.4 N

以上の検討検討書より、アンカーボルトは十分な強度を有する。  
 ※ボルトの許容応力度は、『建築設備耐震設計・施工指針2014年度版』による。  
 本検討書はアンカーボルトについての強度検討書であり、製品の耐震強度を保証するものではありません。



三菱電機株式会社	作成日	2022/8/17	仕様書番号	WYNB1-6130	副番	-
----------	-----	-----------	-------	------------	----	---