



騒音分析表

PF-RP224EA3

区分	参考	
測定場所	無響音室	
仕様	電源：200V (50/60Hz) 運転モード：送風 ベーン：水平向き	

条件	記号	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性計算
強ノッチ	◇	56.0	60.4	56.2	51.4	50.7	43.0	38.8	38.6	55
中ノッチ	□	54.4	58.8	54.5	49.7	48.7	40.7	36.3	35.9	53
弱ノッチ	○	52.9	57.2	53.2	48.2	47.0	38.6	34.0	33.4	51
静ノッチ	△	52.3	55.1	51.7	46.4	44.7	36.1	31.0	30.2	49



三菱電機株式会社	作成日	2023-02-24	仕様書番号	WYNB1-6267	副番	-
----------	-----	------------	-------	------------	----	---