


騒音分析表

PC-RP280BA19/CA19

区分	参考	
測定場所	無響音室	
仕様(測定位置等)		

条件	記号	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性計算
強ノッチ	—◇—	60.0	55.6	52.9	51.0	51.8	46.0	42.0	34.5	55.0
弱ノッチ	—□—	59.0	54.0	50.0	47.9	48.0	42.8	39.0	30.0	52.0



三菱電機株式会社	作成日	2023-02-24	仕様書番号	WYNB1-6269	副番	-
----------	-----	------------	-------	------------	----	---