

## 霜取補正係数

適用機種 : PFHV-P・DMWJ

### ●P280形(PFHV-P280DMWJ)

室外吸込空気湿球温度<°C>	6	4	2	1	0	-2	-4	-6	-8	-10	-20
霜取補正係数	1.00	0.92	0.74	0.72	0.72	0.80	0.85	0.95	0.95	0.95	0.95

### ●P560形(PFHV-P560DMWJ)

室外吸込空気湿球温度<°C>	6	4	2	1	0	-2	-4	-6	-8	-10	-20
霜取補正係数	1.00	0.97	0.82	0.76	0.84	0.86	0.89	0.95	0.95	0.95	0.95