



騒音分析成績表(SPL)

PQRY-P280DMG9(-BSG)

測定場所: 無響音室
計器: B&K



		63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性	
標準	50/60Hz	50.5	54.0	53.0	47.5	45.0	43.0	42.5	33.0	52.0	(dB)
低騒音	50/60Hz	66.5	37.5	41.5	45.5	39.5	36.0	34.0	26.5	47.0	(dB)



三菱電機株式会社	作成日	24-01-05	仕様書番号	WYNB1-7141	副番	*
----------	-----	----------	-------	------------	----	---