



# 騒音分析成績表(SPL)

PQRY-P450DMG9(-BSG)

測定場所: 無響音室  
計器: B&K



		63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性	
標準	50/60Hz	73.5	47.0	51.5	46.0	45.5	42.0	42.0	28.0	52.5	(dB)
低騒音	50/60Hz	59.5	53.0	48.5	44.0	43.0	37.5	30.5	33.0	47.5	(dB)



三菱電機株式会社	作成日	24-01-05	仕様書番号	WYNB1-7144	副番	*
----------	-----	----------	-------	------------	----	---