



# 騒音分析成績表(SPL)

PQRY-P500DMG9(-BSG)

測定場所: 無響音室  
計器: B&K



		63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性	
標準	50/60Hz	56.0	62.0	55.5	50.0	49.5	40.5	46.0	36.0	<b>54.0</b>	(dB)
低騒音	50/60Hz	69.5	54.5	48.0	45.5	44.0	40.0	34.5	34.0	<b>50.0</b>	(dB)



三菱電機株式会社	作成日	24-01-05	仕様書番号	WYNB1-7145	副番	*
----------	-----	----------	-------	------------	----	---