



# 騒音分析成績表(SPL)

PQRY-P730SDMG9(-BSG)

測定場所: 無響音室  
計器: B&K



		63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性	
標準	50/60Hz	74.5	46.0	53.0	46.5	48.0	39.5	37.5	32.5	<b>53.5</b>	(dB)
低騒音	50/60Hz	60.5	54.0	49.5	45.0	44.0	38.5	31.5	34.0	<b>48.5</b>	(dB)



三菱電機株式会社	作成日	24-01-05	仕様書番号	WYNB1-7154	副番	*
----------	-----	----------	-------	------------	----	---