



騒音分析成績表(SPL)

PQHY-P335DMG9(-BSG)

測定場所: 無響音室
計器: B&K



		63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性
標準	50/60Hz	53.0	65.0	58.5	49.0	47.5	44.5	46.0	37.5	56.0 (dB)
低騒音	50/60Hz	66.5	37.5	41.5	45.5	39.5	36.0	34.0	26.5	47.0 (dB)



三菱電機株式会社	作成日	24-01-05	仕様書番号	WYNB1-7162	副番	*
----------	-----	----------	-------	------------	----	---