



騒音分析成績表(SPL)

PQHY-P400DMG9(-BSG)

測定場所: 無響音室
計器: B&K



		63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性	
標準	50/60Hz	71.5	51.5	51.0	43.5	44.0	47.5	37.0	26.0	52.5	(dB)
低騒音	50/60Hz	58.0	51.5	47.0	42.5	41.5	36.0	29.0	31.5	46.0	(dB)



三菱電機株式会社	作成日	24-01-05	仕様書番号	WYNB1-7163	副番	*
----------	-----	----------	-------	------------	----	---