



騒音分析成績表(SPL)

PQHY-P560DMG9(-BSG)

測定場所:無響音室
計器:B&K



		63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性
標準	50/60Hz	49.0	66.0	52.0	51.5	48.5	41.5	45.5	38.5	55.0 (dB)
低騒音	50/60Hz	63.5	60.5	56.0	45.5	43.5	41.5	37.5	36.5	52.0 (dB)



三菱電機株式会社	作成日	24-01-05	仕様書番号	WYNB1-7166	副番	*
----------	-----	----------	-------	------------	----	---