



騒音分析成績表(SPL)

PQHY-P630DMG9(-BSG)

測定場所: 無響音室
計器: B&K



		63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性	
標準	50/60Hz	44.5	58.5	58.5	50.5	47.0	44.5	46.5	42.0	55.5	(dB)
低騒音	50/60Hz	70.0	49.0	48.0	47.0	47.5	39.0	42.5	33.5	52.5	(dB)



三菱電機株式会社	作成日	24-01-05	仕様書番号	WYNB1-7167	副番	*
----------	-----	----------	-------	------------	----	---