

騒音分析成績表(PWL)

PUHV-P500SDMJ3(-BS,-BSG)×3

		125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性	
標準	50/60Hz	93.0	89.5	86.0	82.0	77.0	73.0	66.5	88.0	(dB)
低騒音	50/60Hz	86.0	83.0	77.5	70.0	63.0	54.5	47.0	79.0	(dB)

騒音値はJRA4065:2013に基づいた値です

