暖房配管長補正線図

適用機種 ： PFHV-P1400DMJ3



※能力係数は最大能力を1.0としたときのものです。

[配管相当長の求め方]

P1400形　　相当長 ＝（ 室内ユニットまでの配管実長 ）+ （ 0.80 × 配管途中のベンド数 ）m