


騒音分析成績表(PWL)

PUHY-EMP224FM(-BS, -BSG)

		125	250	500	1k	2k	4k	8k	dB(A)
標準	50/60Hz	78.0	78.0	73.0	69.0	67.0	64.0	61.5	76.0
低騒音	50/60Hz	70.5	67.0	61.5	59.5	59.0	58.0	57.0	67.0

騒音値はJIS8616:2015に基づいた値です。



三菱電機株式会社	作成日	24-04-18	仕様書番号	WYNB1-7345	副番
----------	-----	----------	-------	------------	----