


騒音分析成績表(PWL)

PUHY-EMP400FM(-BS, -BSG)

		125	250	500	1k	2k	4k	8k	dB(A)
標準	50/60Hz	82.5	82.0	78.5	76.0	77.5	73.0	74.5	83.5
低騒音	50/60Hz	78.5	74.0	66.0	67.0	69.0	65.5	67.5	75.0

騒音値はJIS8616:2015に基づいた値です。



三菱電機株式会社	作成日	24-04-18	仕様書番号	WYNB1-7348	副番
----------	-----	----------	-------	------------	----