


騒音分析成績表(PWL)

PUHY-EMP450FM(-BS, -BSG)

		125	250	500	1k	2k	4k	8k	dB(A)
標準	50/60Hz	85.0	83.5	82.5	78.5	80.0	77.0	69.5	86.0
低騒音	50/60Hz	69.0	65.0	60.0	60.0	63.0	62.0	56.5	68.5

騒音値はJIS8616:2015に基づいた値です。



三菱電機株式会社	作成日	24-04-18	仕様書番号	WYNB1-7349	副番
----------	-----	----------	-------	------------	----