



騒音分析成績表

PUHY-EP224DMG2 (-BS, -BSG)

測定場所: 無響音室
計器: B&K



		63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性	
標準	50/60Hz	68.5	62.0	57.5	54.0	50.0	42.5	40.0	33.5	56.0	(dB)
低騒音	50/60Hz	57.0	56.0	48.0	43.5	41.5	34.0	27.5	30.5	47.0	(dB)



三菱電機株式会社	作成日	13-07-30	仕様書番号	WYN B1-0128	副番	*
----------	-----	----------	-------	-------------	----	---