



# 騒音分析成績表

PUHY-EP450 (S) DMG2 (-BS, -BSG)

測定場所: 無響音室  
計器: B&K



		63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性
標準	50/60Hz	77.5	69.0	63.0	58.0	52.5	48.0	45.5	38.0	61.0 (dB)
低騒音	50/60Hz	69.0	62.5	51.0	48.0	45.0	45.5	38.5	30.5	53.0 (dB)



三菱電機株式会社	作成日	13-07-30	仕様書番号	WYN B1-0132	副番	*
----------	-----	----------	-------	-------------	----	---