



騒音分析成績表

PUHY-EP1240SDMG2 (-BS, -BSG)

測定場所: 無響音室
計器: B&K



		63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性	
標準	50/60Hz	82.5	74.0	67.0	62.5	57.0	53.5	49.5	42.5	65.5	(dB)
低騒音	50/60Hz	70.0	65.5	56.0	52.0	48.5	46.5	41.0	35.5	56.0	(dB)



三菱電機株式会社	作成日	13-07-30	仕様書番号	WYN B1-0146	副番	*
----------	-----	----------	-------	-------------	----	---