

PL-RP40LA9 形騒音分析表

区分	最終		仕様 (測定位置等)								
測定場所	無響音室		測定位置は、センターパネル直下1.5m 標準パネル接続、別売部品は無接続。 測定条件は、JIS B 8616によります。								
No	記号	条件	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	Aスケール
1	○	強ノッチ	32.0	35.2	37.1	32.5	27.9	22.2	14.2	9.3	34.0
2	△	中ノッチ	31.0	32.9	34.7	29.4	24.5	17.9	10.5	8.7	31.0
3	●	弱ノッチ	29.5	29.8	31.0	25.5	19.9	11.7	9.2	9.4	27.0

