

PL-RP63, 71, 80LA9

形騒音分析表

区分	最終		仕様 (測定位置等)									
測定場所	無響音室		測定位置は、センターパネル直下1.5m 標準パネル接続、別売部品は無接続。 測定条件は、JIS B 8616によります。									
No	記号	条件	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	Aスケール	
1	○	強ノッチ	50.1	42.1	43.5	39.1	36.2	27.4	19.4	11.7	41.0	
2	△	中ノッチ	47.0	38.6	39.9	35.1	31.9	22.3	13.6	10.6	37.0	
3	●	弱ノッチ	40.4	33.0	34.6	29.2	25.0	14.5	10.9	10.0	31.0	

