



騒音分析成績表

CMB-(R) P104~(R) P1016GG1
 CMB-(R) P108~(R) P1016GAG1
 CMB-(R) P104・(R) P108GBG1

測定場所: 無響音室
 計器: B&K



63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性(dB)
29	36	36	38	35	31.5	29	25	40




三菱電機株式会社	作成日	14-03-05	仕様書番号	WYN B1-0439	副番	*
----------	-----	----------	-------	-------------	----	---

騒音分析成績表

CMB-(R)P104~(R)P1016GG1
 CMB-(R)P108~(R)P1016GAG1
 CMB-(R)P104・(R)P108GBG1

測定場所:無響音室
 計器:B&K



電磁弁切換時

63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性(dB)
29.5	36.5	35.5	37	34	31	47	27.5	49

