



騒音分析成績表

PUD-P480(V)(S)DM-E(-BS,-BSG)

測定場所: 無響音室
計器: B&K



		63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性	
標準	50/60Hz	74.5	63.0	63.0	58.0	53.0	49.0	46.0	42.0	60	(dB)
低騒音	50/60Hz	56.5	57.5	50.5	50.0	43.0	39.0	41.0	32.5	51	(dB)



三菱電機株式会社	作成日	14-11-27	仕様書番号	WYN B1-0643	副番	*
----------	-----	----------	-------	-------------	----	---