



騒音分析成績表

測定場所: 無響音室  
計器: B&K



		63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性	
標準	50/60Hz	67.5	64.5	60.0	53.0	46.5	42.0	37.5	34.0	<b>56.0</b>	(dB)
低騒音	50/60Hz	56.5	56.5	49.5	43.0	41.0	30.5	25.0	29.5	<b>47.0</b>	(dB)



三菱電機株式会社	作成日	15-02-05	仕様書番号	WYN B1-0765	副番	*
----------	-----	----------	-------	-------------	----	---