



騒音分析成績表

PUHY-EP1000SDMG3(-BS,-BSG)

測定場所: 無響音室
計器: B&K



		63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性	
標準	50/60Hz	81.5	73.5	67.0	63.0	57.0	53.0	50.0	43.5	65.5	(dB)
低騒音	50/60Hz	72.0	65.5	54.0	51.0	48.0	48.5	41.5	33.5	56.0	(dB)



三菱電機株式会社	作成日	15-02-05	仕様書番号	WYN B1-0780	副番	*
----------	-----	----------	-------	-------------	----	---