



騒音分析成績表

測定場所: 無響音室
計器: B&K



		63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz	A特性	
標準	50/60Hz	80.0	71.5	66.5	62.0	57.0	52.0	48.5	41.5	64.5	(dB)
低騒音	50/60Hz	69.5	64.5	57.0	50.5	48.0	46.5	40.0	35.0	55.5	(dB)



三菱電機株式会社	作成日	15-02-05	仕様書番号	WYN B1-0781	副番	*
----------	-----	----------	-------	-------------	----	---